

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	平成29年4月14日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	
測定結果が得られた日	平成29年4月25日	平成29年11月10日	平成29年12月7日	
硫黄酸化物	0.015未満 (mN/h)	0.014未満 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.31ng-TEQ/m3
ばいじん	0.009未満 (g/m ³)	0.008未満 (g/m ³)		
塩化水素	75 (mg/m ³)	29 (mg/m ³)		
窒素酸化物	140 (ppm)	100 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	平成30年4月10日	平成30年10月29日	平成30年10月29日	
測定結果が得られた日	平成30年4月19日	平成30年11月13日	平成30年12月6日	
硫黄酸化物	0.015未満 (mN/h)	0.059 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.67ng-TEQ/m3
ばいじん	0.009未満 (g/m ³)	0.01未満 (g/m ³)		
塩化水素	29 (mg/m ³)	86 (mg/m ³)		
窒素酸化物	90 (ppm)	83 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	令和2年4月20日		令和2年9月14日	
測定結果が得られた日	令和2年5月7日		令和2年10月5日	
硫黄酸化物	0.012未満	(mN/h)	0.06未満	(mN/h)
ばいじん	0.008未満	(g/m ³ N)	0.0005未満	(g/m ³ N)
塩化水素	32	(mg/m ³ N)	12	(mg/m ³ N)
窒素酸化物	78	(ppm)	40	(ppm)
			ダイオキシン類測定結果	ng-TEQ/m ³

株式会社クリーンパワー山形

廃棄物焼却発電設備フロー

