

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいじん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	平成31年4月9日	令和元年10月15日	令和2年2月12日	
測定結果が得られた日	平成31年4月19日	令和元年10月25日	令和2年3月2日	
硫黄酸化物	0.015未満 (m ³ /h)	0.017未満 (m ³ /h)	ダイオキシン類測定結果	0.15ng-TEQ/m ³
ばいじん	0.009未満 (g/m ³)	0.01未満 (g/m ³)		
塩化水素	90 (mg/m ³)	21 (mg/m ³)		
窒素酸化物	90 (ppm)	170 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	令和2年4月20日	令和2年9月14日	令和2年12月14日	
測定結果が得られた日	令和2年5月7日	令和2年10月5日	令和3年1月19日	
硫黄酸化物	0.012未満 (m ³ N/h)	0.06未満 (m ³ N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.29ng-TEQ/m ³
ばいじん	0.008未満 (g/m ³ N)	0.0005未満 (g/m ³ N)		
塩化水素	32 (mg/m ³ N)	12 (mg/m ³ N)		
窒素酸化物	78 (ppm)	40 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	令和3年4月12日	令和3年9月13日	令和4年2月10日	
測定結果が得られた日	令和3年4月20日	令和3年10月1日	令和4年3月4日	
硫黄酸化物	0.016未満 (mN/h)	0.03未満 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.058ng-TEQ/m ³
ばいじん	0.009未満 (g/m ³)	0.0005 (g/m ³)		
塩化水素	36 (mg/m ³)	12 (mg/m ³)		
窒素酸化物	110 (ppm)	57 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日				
測定結果が得られた日				
硫黄酸化物	(m ³ N/h)	(m ³ N/h)	ダイオキシン類測定結果	
ばいじん	(g/m ³ N)	(g/m ³ N)		
塩化水素	(mg/m ³ N)	(mg/m ³ N)		
窒素酸化物	(ppm)	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

廃棄物焼却発電設備フロー

