

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	令和4年4月11日	令和4年9月12日	令和4年12月19日	
測定結果が得られた日	令和4年4月22日	令和4年9月27日	令和5年2月3日	
硫黄酸化物	0.016未満 (m ³ /h)	0.03未満 (m ³ /h)	ダイオキシン類測定結果	0.30ng-TEQ/m ³
ばいじん	0.009未満 (g/m ³)	0.0005未満 (g/m ³)		
塩化水素	29 (mg/m ³)	26 (mg/m ³)		
窒素酸化物	39 (ppm)	78 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいじん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	令和5年4月10日	令和5年9月12日	令和5年12月18日	
測定結果が得られた日	令和5年4月20日	令和5年9月26日	令和6年1月23日	
硫黄酸化物	0.017未満 (mN/h)	0.03未満 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.032ng-TEQ/m3
ばいじん	0.01未満 (g/m ³ N)	0.0001未満 (g/m ³ N)		
塩化水素	8.5 (mg/m ³ N)	18 (mg/m ³ N)		
窒素酸化物	82 (ppm)	76 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	令和6年6月10日	令和6年12月16日	令和6年度12月16日	
測定結果が得られた日	令和6年6月20日	令和7年1月8日	令和7年1月28日	
硫黄酸化物	0.016未満 (m^3/h)	0.018未満 (m^3/h)	ダイオキシン類測定結果	0.18ng-TEQ/ m^3
ばいじん	0.01未満 (g/m^3)	0.02未満 (g/m^3)		
塩化水素	25 (mg/m^3)	17 (mg/m^3)		
窒素酸化物	84 (ppm)	12.4 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいじん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日	令和7年6月16日	令和7年12月15日	令和7年12月15日	
測定結果が得られた日	令和7年6月30日	令和8年1月30日	令和8年1月30日	
硫黄酸化物	0.017 (mN/h)	(mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.12ng-TEQ/m3
ばいじん	0.01未満 (g/m ³ N)	(g/m ³ N)		
塩化水素	52 (mg/m ³ N)	(mg/m ³ N)		
窒素酸化物	120 (ppm)	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

廃棄物焼却発電設備フロー

